



Expediente N° 2906-025905/19

La Plata, 23/04/2019

**ANÁLISIS DE AGUA**

Solicitado por: Cooperativa de Obra

Domicilio: Av.44 esq. 195 bis

Localidad: Lisandro Olmos

Partido: La Plata

Extrajo: El Interesado

Acta N°: -

**Análisis Físicoquímico**

Análisis Químico N°: 905 Foja N°: 178 Libro N°: 36

Fuente Extracción: Agua de Pozo

	Valor Observado	Valor Excedido	Valor Permitido		Valor Observado	Valor Excedido	Valor Permitido
Color	Incoloro		N.L	Amonio	0,00 mg/l		N.L.
Olor	Inodoro		N.L	Nitritos	0,00 mg/l	<input type="checkbox"/>	3.0
Aspecto	Límpido		N.L	Cloruros	35 mg/l	<input type="checkbox"/>	250
Sedimento	No Contiene		N.L	Fluoruros	0,5 mg/l	<input type="checkbox"/>	1.5
Valor pH	6,5 UpH		6.5-8.5	Nitratos	23 mg/l	<input type="checkbox"/>	50
Alc HO (CO3Ca)	0 mg/l	<input type="checkbox"/>	N.L	Sulfatos	12 mg/l	<input type="checkbox"/>	250
Alc CO3 (CO3Ca)	0 mg/l	<input type="checkbox"/>	N.L	Conductividad	640 µS/cm	<input type="checkbox"/>	N.L.
Alc CO3H (CO3Ca)	337 mg/l	<input type="checkbox"/>	N.L	Sól. Disueltos	405 mg/l	<input type="checkbox"/>	1500
Dureza en CO3Ca	145 mg/l	<input type="checkbox"/>	N.L	Arsénico	0,02 mg/l	<input type="checkbox"/>	0.05

Observaciones:

LIC. DANIEL  
A/C DESARROLLO  
FÍSICOQUÍMICO  
DIS. E.  
INST. BIOLÓGICO

V° B° Dpto. Físicoquímica:

**Análisis Bacteriológico**

Análisis Bacteriol. N° Foja N°: Libro N°: 101

Fuente Extracción:

Fecha Extracción:

	Valor Observado	Valor Excedido
Cloro Residual	mg/l	<input type="checkbox"/>
Escherichia Coli o coliformes fecales (1 ó 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bacterias coliformes totales (1 ó 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pseudomona aeruginosa (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Medidas a Adoptar:

Observaciones:

V° B° Dpto. Bacteriología:

NOTAS: N.A. No Analizado - N.L. No Legislado - Los Parámetros resaltados exceden el Valor Permitido  
Límites Tolerables Ley 11.820 (1) Técnica estandarizada de fermentación de tubos múltiples 2.2 NMP/100 ml.  
(2) Enriquecimiento en 100 ml durante 24 horas: Ausencia

De acuerdo a las determinaciones efectuadas, el Producto es **POTABLE**  
según Ley Provincial 11.820